

Vejle, den 3. november 2025

Spørgsmål og svar fra informationsmøde 29. oktober 2025

Nr.	Spørgsmål	Svar
1	Hvem sørger for, at det nye rør kommer ind i samme dybde, som i dag?	Det nye regnvandstik kommer ind i samme dybde som eksisterende og spildevands stikket kommer ind ca. 40 cm under.
2	Hvordan håndterer I vandstik? – jeg har et vandstik, som krydser omkring der, hvor I har tegnet de nye stik.	Vi har dialog med Fjeldvig Vandværk, og kommer vi til at grave et vandstik over, sørger vi for, at det bliver reableret i samarbejde med vandværket. Vi søger oplysninger om de andre ledningsejers ledninger for at have det bedste udgangspunkt. Erfaringen har dog vist, at ikke alle har styr på deres ledninger, hvorfor vi kan komme i karambolage med dem.
3	Hvor lang tid er der spærret for adgang til huset med bil?	Erfaringsmæssig drejer det sig ca. om én uge. Det kan dog variere, hvis vi støder på noget uforudset i jorden, som kan forlænge gravearbejdet.
4	Hvor starter I med gravearbejderne?	Vi starter ved Rønshovedvej, som vi laver færdig sammen med Rønsled, inden vi fortsætter i Niels Skousvej – dette er valgt, så vi sikrer trafikken i området, hvis den igangværende entreprenør mod forventning ikke er færdig med igangværende etape til den tid.
5	Faskiner – hvad er jeres holdning til faskiner, kan det lade sig gøre?	Vi ved, at flere i området har faskiner, men derudover har vi ingen holdning til det. Hvis man f.eks. vælger at etablere en faskine til et tagnedløb, skal man ansøge om tilladelse til dette ved Team Spildevand ved kommunen. På kommunens hjemmeside ligger der en vejledning til, hvordan man tester om jorden er egnet til

		nedsivning og foretager efterfølgende ansøgning. Vi vil anbefale, at man graver ned i den dybde anlægget skal ligge i.
6	Den grønne markering af kloakstik efter tv-inspektion, stemmer ikke med virkeligheden	Prikken er afsat efter tv-kørsel af kloakken – mener man ikke at det stemmer overens med virkeligheden, skal man kontakte Vejle Spildevand.
7	Hvordan forholder man sig til afløb i en kælderskakt, kan man få dispensation for, så denne del fortsat kan komme på spildevand?	Det er kommunen der er myndighed, og derfor dem man skal søge dispensation ved. Det er Team Spildevand man skal kontakte, og vi ser ofte, at det er godt at have forberedt sig med billeder m.m., herunder taget stilling til, om der kan komme vand ned i kælderen fra overfladen nær ved, om der er opkant trappenedgangen og om den er overdækket.
8	Hvis vi allerede har en brønd 2-4 meter inde på grunden, skal vi så have en skelbrønd til dette kloaksystem?	Vi etablerer ikke "brønd på brønd", så har man en brugbar brønd i en overskuelig afstand fra skel, etablerer vi ikke en ny. Vi har ikke været ude og undersøge hver enkelt forhold, så hvis man forventer, at den eksisterende brønd kan genbruges, bedes man kontakte Vejle Spildevand, så vi kan komme ud og de aktuelle forhold på grunden.
9	Hvad med mit fiberkabel, hvis det graves over?	I tilfælde af, at vi graver et fiberkabel over, kontakter vi udbyderen og får kablet retableret igen. Det kan/vil ske, da vi oplever at de oplysninger vi får ikke altid stemmer overens med virkeligheden ude i jorden.
10	Vibrationsmålinger – hvordan foregår dette?	Der vil blive opsat vibrationsmålere på udvalgte bygninger for at sikre, at vi ikke overskrider de værdier, der er udlagt for almindelige parcelhuse. Vi kontakter de enkelte ejere, når vi kommer dertil.

		Der vil blive sat en lille grå boks op på fundamentet, som vi fjerner efterfølgende.
11	Fotoregistrering af huse	Der vil blive udført fotoregistrering udvendigt af husene, så både I og vi har dokumentationen, hvis uheldig er ude. I vil modtage mere information om dette, når vi kommer nærmere på opstart.