

1	Hvad er det for jord, der tænkes lagt på byggepladsen?	Jorden der kan blive lagt i midlertidigt deponi, vil være jord fra udgravningen – noget der kan indbygges igen og noget der ikke kan genbruges og skal køres væk. Derudover vil der være ren jord og grus til indbygning i udgravningen.
2	§19 hvem har givet tilladelsen og gælder tilladelsen fra 2023, hvor I endte med at bruge et andet sted til jorddeponi?	Byggepladsen dækker kun etape 3, og ny ansøgning er ved at blive udarbejdet. Det vil sige, at det tidligere ansøgte ikke har noget med den nye §19 ansøgning at gøre. Det er kommunen, der er myndighed på disse tilladelser.
3	Hvad menes der med kendskab til egen kloak?	Hvis man som grundejer har kendskab til placeringen af egen kloak. Vi har taget udgangspunkt i de tegninger, der ligger i kommunens byggesagsarkiv (weblager.dk). Erfaringen viser dog, at der på nogle ejendomme ikke foreligger tegninger over kloakken. Derudover har vi fået afsat det punkt, hvor jeres nuværende kloakstik kommer ud ved skel i dag.
4	Kan vi parkere på vejene?	I arbejdstiden må-/ og kan man ikke parkere på vejene. Der vil derudover være perioder, hvor man ikke kan komme ind til egen indkørsel i bil – dette er, når der graves ud for ejendommen.
5	Må/kan vi adskille regn- og spildevand inde på grunden inden Vejle Spildevand går i gang?	I er velkommen til at adskille den interne kloak inden vi går i gang. Kloakken skal samles maksimum 1 meter før skel. I skal tage fat på Vejle Spildevand, inden I igangsætter adskillelsen på egen grund.
6	OBS på færdigmelding	I skal som lodsejer sikre, at den kloakmester I bruger får udarbejdet

		<p>en tegning over, det udførte og får færdig meldt arbejdet til Vejle Kommune, Team Spildevand.</p> <p>Det anbefales af kommunen, at I sikrer, at færdigmeldingen er foretaget, inden I betaler hele/- det sidste af regningen.</p>
7	Hvad med retablering af belægning og grønne arealer, når Vejle Spildevand har etableret skelbrøndene?	Vejle Spildevand står for retablering at de opgravede arealer i forbindelse med etableringen af skelbrøndene.
8	Kan man søge om dispensation til kælderskakte og lyskasser?	<p>Det er kommunen, der eventuelt kan give dispensation til kælderskakte og lyskasser.</p> <p>Kontakt Team Spildevand på 76812571 eller <a href="mailto:spildevand@vejle.dk">spildevand@vejle.dk</a></p>
9	Hvornår skal vi henvende os i forhold til fremtidig stikplacering?	I vil modtage et brev med en stikskitse fra os, hvor vi har taget udgangspunkt i nuværende stikplacering. Hvis I ønsker andet stikplacering end det, der er vist på stikskitsen, skal I tage kontakt til os.

Projektleder:

Klaus Jensen

Tlf. 51724893

Mail: [klaje@vejlespildevand.dk](mailto:klaje@vejlespildevand.dk)

Projektdeltager:

Flemming Oltmann

Tlf.21313482

Mail: [flo@vejlespildevand.dk](mailto:flo@vejlespildevand.dk)